

## ЗАПОВЕД №4 / 13.03.2023г.

Днес, 09.03.2023г., посетих обект: Реконструкция и рехабилитация на ул. "Иван Вазов" от ул. "Априлско въстание" до ул. "Чавдар войвода" в град Белово.

При направено посещение на обекта и подробно запознаване с проектната документация, се констатира че на ул. "Иван Вазов" от ул. "Априлско въстание" до ул. "Чавдар войвода" е предвидена технология за изпълнение на пътната настилка чрез изваждане на съществуващата паважна настилка и последващо пренареждане, имайки предвид географското положение на град Белово и по-конкретно големият надлъжен наклон на ул. "Иван Вазов", обилните снеговалежи и дъждове, които са предпоставка за компрометиране на паважната настилка и ниският коефициент на сцепление при големият надлъжен наклон на улицата при лоши метеорологични условия, считаме че с цел недопускане разрушаване на пътната настилка и предпоставки за ПТП поради недобро сцепление между силно полираната паважна настилка и автомобилните гуми на движещите се МПС, е целесъобразно и наложително пътната настилка да се изпълни от два пласта асфалтобетон с подходящи напречни и надлъжни наклони.


С оглед на горното

### НАРЕЖДАМ:

С цел постигане на по-голяма носимоспособност на пътната конструкция, и предотвратяване разрушаването на пътната настилка на ул. "Иван Вазов" от ул. "Априлско въстание" до ул. "Чавдар войвода" предлагаме да се изпълнят следните видове СМР:

- Разрушаване на съществуваща паважна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране и разтоварване;
- Изкоп на неподходящ материал с  $d=30\text{см}$ , включително изкопаване, натоварване, транспортиране извън сервитута на обекта и разтоварване;
- Уплътняване на земното легло  $E=30\text{МПа}$ ;
- Доставка, полагане и уплътняване на зърнести минерални материали  $d=35\text{см}$ , необработени със свързващи вещества за изпълнение на основен пласт, включително всички свързани с това разходи;
- Полагане на първи битумен разлив за връзка с различна ширина;
- Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС биндер със средна дебелина  $4\text{см}$ ., съгласно БДС EN13108-1/NA;
- Полагане на втори битумен разлив с различна ширина;
- Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт на покритие с устойчиви на полиране фракции тип А/АС изн. А/, с дебелина на пласта в уплътнено състояние  $4\text{см}$ ., съгласно БДС EN13108-1/NA





Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'З. А.', written over the central stamp.



ОБЛАСТ

- Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС биндор със средна дебелина 4см., съгласно БДС EN13108 1/NA;
- Полагане на втори битумен разлив с различна ширина;
- Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт на покритие оустойчиви на полиране фракции тип А/АС изв. А/, с дебелина на пласта в уплътнено състояние 4 см., съгласно БДС EN13108-1/NA

При изпълнението на видовете работи ще се спазват всички проектни котни посочени в одобреният инвестиционен проект.

**Необходимост за замяна на технологията на изпълнение на тротоарната настилка по ул. "Иван Вазов" (от ул. „Юндола,, до "Априлско въстание") и по ул. "Иван Вазов" (от ул. "Априлско въстание" до ул. "Чавдар войвода") в град Белово**

Исканата замяна е наложителна т.к следва да се отчете голямата денивилация по тези две улици, както и факта, че тези улици са с подпорни стени над 1,80 м., и тротоарната настилка може да предизвика филтрация при обилни валежи, и т.к не е предвидено отводняване и отвеждане на повърхностните води, то нареждам да се изпълнят тротоарните настилки по тези две улици с бетоново покритие, каквото е и искането на строителя „Еко Хидро 90,,ООД


Представители:

1. За Възложителя:

2. За Изпълнителя:

3. За Строителен надзор:

4. За Авторски надзор:



Tatyana Vasileva Nemska  
Digitally signed by Tatyana Vasileva Nemska  
Date: 2023.03.13 14:21:23 +02'00'



БЕЛОВО	КАНИ И КОЛЕКТИВНИ ИНТЕРЕСИ ИЛИ НЕПОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Сектор:	РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОЕКТИ
ТСТС	Регистрационен № 19045
Частта на проекта по удостоверяване за ППД	Имен: Пламен Захариев Захариев
	Подпис: .....

ОБЛАСТ

БЕЛОВО

Цветазара Миткова Бланева

Община Белово  
Касади Георгиев Варвешки ЕИК 000351558  
лично на мен познато (непознато), в чиято  
самолитност се уверих чрез п.к. № 6426/2023  
кв.от МВР П-К на 17.12.2023 г.  
Изх.№ 175/2023 г. гр.с. Белово

1-2074  
175/05.04.2023

Съхранява такса  
СЛУЖЕБНО



